



Sammanträdesprotokoll Gemensam Räddningsnämnd Piteå - Älvsbyn

Sammanträdesdatum	2026-04-20
Plats och tid	Räddningstjänsten Piteå kl. 12:00-14:00
Beslutande	Se sida 2
Övriga deltagare	Se sida 2
Sekreterare	Åsa Nordmark
Utses att justera	Linda Isaksson (M)
Justeringens plats och tid	Räddningstjänsten, Digital justering 2026-04-22 kl. 13:00
Paragrafer	§§12-22

Protokolljustering

Följande parter justerar detta protokoll genom digital signering.

Ordförande	Sara Lagesen Aronsson (S)
Justerare	Linda Isaksson (M)

Tillkännagivande

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages på kommunens digitala anslagstavla.

Beslutsinstans	Gemensam Räddningsnämnd Piteå - Älvsbyn
Sammanträdesdatum	2026-04-20
Publiceras	2026-04-22
Avpubliceras	2026-05-15
Protokollets förvaringsplats	Räddningstjänsten Piteå
Tillkännages av	Åsa Nordmark



Närvarande på sammanträdet

Beslutande

Sara Lagesen Aronsson (S) (ordförande)

Robert Andersson (KD) (vice ordförande)

Linda Isaksson (M) via Teams

Övriga deltagare

Lars Nilsson (Räddningschef)

Jim Lundström (Brandingenjör) §22



Innehållsförteckning	sid
§ 12 Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn internbudget 2026	4
§ 13 Strategisk plan 2027-2029 och årsbudget 2027	5
§ 14 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn till förvaltningschef	6
§ 15 Ekonomi	8
§ 16 Information Årsuppföljning-Kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor och kommunernas uppgifter enligt lagen om brandfarlig och explosiva varor	9
§ 17 Revisionens grundläggande granskning 2025	10
§ 18 Dispensansökan arbetstidsregler	11
§ 19 Redovisning av delegationsbeslut	13
§ 20 Redovisning av anmälda handlingar	17
§ 21 Information från Räddningschef	18
§ 22 Föreläggande förenat med vite - Region Norrbotten	19



§ 12 **Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn internbudget 2026**

Diariennr 26GRN24

Beslut

Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn fastställer internbudget för 2026.

Ärendebeskrivning

Ett förslag till gemensamma räddningsnämndens internbudget för 2026 har upprättats. Räddningschefen informerar.

Beslutsunderlag

- Internbudget 2026



§ 13 Strategisk plan 2027-2029 och årsbudget 2027

Diariennr 26GRN23

Beslut

Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn godkänner informationen gällande Strategisk plan 2027-2029 och årsbudget 2027 för Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn.

Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn ger i uppdrag till ordförande samt räddningschef att färdigställa Strategisk plan 2027-2029 och årsbudget 2027 för Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn utifrån gällande beräkningar för äskanden.

Ärendebeskrivning

Inför budgetarbetet 2027 behöver Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn få utökning i investeringsbudgeten för att kunna följa framtagna fordonsplan, arbetsmiljöåtgärder, nytt nationellt radiosystem för blåljusaktörer samt arbetet med att projektera en ny brandstation i Piteå.

Även driftsbudgeten behöver utökas för att möta kommande kostnadsökningar såsom hyreshöjningar efter renovering samt sanering av arbetsmiljöåtgärder på brandstationen i Älvsbyn.

Utöka antalet årliga rekryteringar på Räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB) och ökade abonnemangskostnader för nytt nationellt radiosystem samt ökade kostnader för förändring i övergripande ledning där en utökning blivit efter föreläggande från Myndigheten för Civilt försvar (MCF) f.d. MSB, som ställt krav på utökning av larm och ledningsbefäl till dygnet runt.

Kommande behov av att utöka investeringsram

2027 Brandstationen i Älvsbyn (inventarier arbetsmiljöåtgärder) 500 tkr

2027 Utbyte av räddningsfordon 1 000 tkr

2027-2031 Ny brandstation 400 000 tkr

- varav 2027-2028 program, projektering, upphandling 35 000 tkr

2029 Nytt nationellt radiosystem SWEN (Hårdvara) 2000 tkr

Kommande behov av att utöka driftsramen

2027 Brandstationen i Älvsbyn renovera och sanera 200 tkr

2027 Utöka årlig rekrytering av RIB med 1 st/år 200 tkr

2027 Ökade kostnader för den övergripande ledningen 300 tkr

2029 Nytt nationellt radiosystem (Abonnemangskostnaden) 1 000 tkr



§ 14 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn till förvaltningschef

Diariennr 26GRN25

Beslut

Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn beslutar att fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef enligt bilaga ”Fördelning och returnering av arbetsmiljöuppgifter till chefer/medarbetare”.

Ärendebeskrivning

Allt arbetsmiljöarbete i Piteå kommun utgår från Arbetsmiljölagen och från Arbetsmiljöverkets författningssamlingar. Syftet med arbetsmiljöarbetet är att främja hälsa, förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt se till att arbetsmiljön är god.

Kommunfullmäktige kan fastställa att nämnderna ska ha arbetsmiljöansvar för sin verksamhet, men det övergripande arbetsmiljöansvaret ligger alltid kvar hos kommunfullmäktige.

I Piteå kommun ansvarar nämnderna enligt Reglemente för styrelsen och nämnder för arbetsmiljön inom sina respektive verksamhetsområden. Detta ansvar kan inte delegeras. Nämnderna kan dock fördela utförandet av arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef och sedan låta förvaltningschefen fördela arbetsmiljöuppgifter vidare i organisationen.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter görs för att säkerställa att det finns ett tydligt ansvar för alla delar av arbetsmiljön. Nämnden har alltid kvar det övergripande ansvaret för arbetsmiljön, även om vissa arbetsmiljöuppgifter tilldelats chef eller annan anställd.

Arbetsmiljöuppgifter tilldelas den som har de bästa förutsättningarna att utföra uppgiften

eller se till att de blir utförda, vilket i första hand är chefer. Uppgiften ska vara väldefinierad och fördelningen tydlig.

Enligt föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete ska det finnas en skriftlig uppgifts-fördelning avseende arbetsmiljöuppgifter om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten. En sådan skriftlig arbetsfördelning – ”fördelning av arbetsmiljöuppgifter” – ska undertecknas av den som fördelar arbetsuppgifter och den som fördelas arbetsmiljöuppgifter.



Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn fördelar ansvaret för arbetsmiljöuppgifter som framgår av bilaga ”Fördelning och returnering av arbetsmiljöuppgifter till chefer/medarbetare” till förvaltningschef och ger förvaltningschef rätt att fördela arbetsmiljöuppgifter vidare i organisationen.

Beslutsunderlag

- Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från GRN till förvaltningschef signerat



§ 15 Ekonomi

Diariennr 26GRN4

Beslut

Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn godkänner informationen.

Ärendebeskrivning

Räddningschefen informerar om det ekonomiska läget för mars månadsrapport 2026 avseende Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport mars 2026



§ 16 Information Årsuppföljning-Kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor och kommunernas uppgifter enligt lagen om brandfarlig och explosiva varor
Diariennr 26GRN22

Beslut

Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn godkänner informationen

Ärendebeskrivning

Myndigheten för civilt försvar (MCF) genomför årligen en uppföljning av kommunernas verksamhet enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Uppföljningen ingår som en del i MCF:s tillsyn över kommunernas skyldigheter enligt LSO och bidrar till en nationell bild över verksamheten samt ger underlag för MCF:s stödjande

och vägledande arbete gentemot kommunerna.

Resultatet från vissa frågor används även som underlag till Sveriges kommuner och regioner (SKR) och MCF:s statistik ”jämförelser Trygghet och säkerhet”.

Beslutsunderlag

- Årsuppföljningen LSO 2025
- Årsuppföljning LBE 2025



§ 17 Revisionens grundläggande granskning 2025

Diariennr 26GRN16

Beslut

Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn godkänner informationen.

Ärendebeskrivning

Azets Revison & Rådgivning har av Piteå kommuns revisorer fått i uppdrag att göra en grundläggande granskning av kommunens nämnder och styrelse. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2025.

Syftet med granskningen har varit att översiktligt bedöma om styrelse och nämnder har en tillräcklig struktur för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Revisionsfrågor har handlat om

- Verksamhetsstyrning och uppföljning
- Ekonomistyrning och uppföljning
- Intern kontroll

Sammanfattning av Azets

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi den Gemensamma räddningsnämnden att;

- Fastställa verksamhetsmål som utgår från kommunfullmäktiges målstruktur och tydliggör nämndens bidrag, se avsnitt 5.1.
- Tydliggör mått och målvärden och säkerställ att nyckeltalen följs upp i delårsrapport och årsrapport, se avsnitt 5.1.
- Säkerställa att internkontrollplanen omfattar risker och kontrollmoment som även avser att förebygga fel och oegentligheter samt att uppföljningen tydligt utgår från fastställda kontrollmoment, se avsnitt 5.3

Beslutsunderlag

- Azets Revisionsrapport 2025



§ 18 Dispensansökan arbetstidsregler

Diariennr 25GRN24

Beslut

Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn föreslår Kommunstyrelsen i Piteå att bevilja förlängning av dispens från arbetstidsreglerna i AB § 13 mom. 5 och bilaga R (Arbetstidsnämndens bilaga protokoll Piteå kommun 240126b, sid 1) ska fortsätta att gälla för de yrkesgrupper och enligt de villkor som framgår av Arbetstidsnämndens beslut, under perioden 28 augusti 2026 - 31 december 2026.

Ärendebeskrivning

I EU:s arbetsdirektiv 2003/88/EG regleras arbetstid och semester inom Europeisk Unionen. I kap. 2 artikel 3 framgår att arbetstagare generellt ska ha 11 timmars arbetsvila per 24-timmarsperiod.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona har träffat en överenskommelse gällande dygnsvila, för räddningstjänstens skiftgåendepersonal regleras arbetstiderna i Bilaga R till Allmänna bestämmelser. Överenskommelse begränsar nuvarande möjlighet att schemalägga 24h arbetspass till att som längst schemalägga 20h arbetspass.

I tillägget till grundöverenskommelsen infördes ett dispensansökansförfarande gällande yrkesgrupper med verksamhet som ansvarar för liv, säkerhet och hälsa. Dispens kan sökas för att möjliggöra upp till 24h arbetspass. För att få förlänga beslutad dispens ska den högsta ledningen i kommunen fatta beslut om att förlänga dispens, detta likställs med Kommunstyrelsen.

Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn har sökt dispens från dessa regler och fått ett beslut som möjliggöra dygnstjänstgöring under helger året runt samt under semesterperioden.

Kommunstyrelsen har också förlängt det en gång tidigare Dnr 25KS68.

Centrala arbetsgivarparter och centrala fackförbund håller på med att skapa en tillämpning för hur arbetstidsregler skall hanteras

Det särskilda dispensförfarandet kommer att fasa ut och upphöra den 1 januari 2027.

Reglerna för att förlägga arbetstid i upp till 24 timmar kommer inte att förändras.

Däremot kommer arbetsgivare att få befogenhet att själva fatta beslut om avvikelse från Allmänna bestämmelser § 13 mom. 5. Innehållet i tilläggsöverenskommelsen kommer att föras in i Allmänna bestämmelser och en redogörelsetext kommer tas fram utifrån den praxis som har utarbetats av Arbetstidsnämnden.



Piteå kommun



**ÄLVSBYNS
KOMMUN**

Sammanträdesprotokoll 12 (28)

Gemensam Räddningsnämnd Piteå - Älvsbyn

Datum 2026-04-20

Beslutsunderlag

- Beslutsprotokoll SKR 240126b
- Beslutsprotokoll Kommunstyrelsen 25KS68



§ 19 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn godkänner redovisning av delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn redovisar beslut som fattas med stöd av nämndens delegationsbestämmelser.

Delegationsbeslut

- Yttrande-Ansökan om begagnande av offentlig plats. Musik och folkbildande event om valet. ABF Norr Piteå. Dnr. A782.758/2025 (*dnr 26GRN13-3*)
- Tillstånd hantering av Brandfarlig vara-Piteå Transport AB. (*dnr 26GRN15-1*)
- Yttrande gällande bygglovsansökan, dnr. PB2026-000007. (*dnr 26GRN12-1*)
- Yttrande angående dragracing med skoter Älvsbyn Dnr A025.876/2026 (*dnr 26GRN13-4*)
- Ansökan och beslut om att få sota själv. -Ärendnr 1417252. (*dnr 26GRN10-1*)
- Ansökan och beslut om att få sota själv. -Ärendnr. 1406139 (*dnr 26GRN10-2*)
- Ansökan och beslut om att få sota själv. -Ärendnr. 1023779 . (*dnr 26GRN10-3*)
- Ansökan och beslut om att få sota själv. -Ärendnr. 1432250 (*dnr 26GRN10-4*)
- Ansökan och beslut om att få sota själv. -Ärendnr.1452780 (*dnr 26GRN10-5*)
- Ansökan och beslut om att få sota själv. -Ärendnr.1455118. (*dnr 26GRN10-6*)
- Ansökan och beslut om att få sota själv. -Ärendnr. 1455119 (*dnr 26GRN10-7*)
- Ansökan och beslut om att få sota själv. -Ärendnr. 1455121 (*dnr 26GRN10-8*)
- Ansökan och beslut om att få sota själv. -Ärendnr. 1458185 (*dnr 26GRN10-9*)
- Ansökan och beslut om att få sota själv. -Ärendnr. 1472256 (*dnr 26GRN10-10*)
- Ansökan och beslut om att få sota själv. -Ärendnr. 1473556 (*dnr 26GRN10-11*)
- Ansökan och beslut om att få sota själv. -Ärendnr.1476449 (*dnr 26GRN10-12*)
- Ansökan och beslut om att få sota själv. -Ärendnr. 1475901 (*dnr 26GRN10-13*)
- Ansökan och beslut om att få sota själv. -Ärendnr. 1503463 (*dnr 26GRN10-15*)
- Ansökan och beslut om att få sota själv. -Ärendnr. 760769 (*dnr 26GRN10-16*)
- Ansökan och beslut om att få sota själv. Ärendnr:1515923 (*dnr 26GRN10-17*)



- Tillstånd för hantering och överföring av explosiv vara - Norrbottens Bergteknik. (dnr 26GRN14-1)
- Beslut om godkännande av föreståndare och deltagare - Norrbottens Bergteknik. (dnr 26GRN14-2)
- Yttrande angående offentlig tillställning Idrottsevenemang Motortävling. Dnr. A063.093/2026 (dnr 26GRN13-6)
- - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara. (dnr 26GRN15-2)
- Yttrande ansökan om offentlig tillställning - Hundutställning, Infjärdens idrottsplats Roknäs. Dnr. A074.534/2026. (dnr 26GRN13-7)
- Tillstånd för hantering av brandfarlig vara - Arctic Falls AB. (dnr 26GRN15-3)
- Yttrande-Tillfälligt serveringstillstånd- Näringslivsgalan Älvsbyn. Dnr. 006-2026-00015. (dnr 26GRN11-1)
- Yttrande ansökan om offentlig tillställning - Mässa Småstaden Galleria. Dnr. A096.838/2026. (dnr 26GRN13-9)
- Tillstånd för hantering av brandfarlig vara - Peab Sverige AB. (dnr 26GRN15-4)
- Begäran om utlåtande. (dnr 26GRN21-1)
- Yttrande för Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad PB 2026-000036 (dnr 26GRN12-3)
- Yttrande för Anmälan ändring i brandskydd. PB 2026-000046. (dnr 26GRN12-4)
- Bisyssla (dnr 26GRN3-1)
- Yttrande gällande bygglovsansökan PB 2026_000036 (dnr 26GRN12-6)
- Yttrande gällande bygglovsansökan PB 2026-000063 (dnr 26GRN12-8)
- Yttrande gällande bygglovsansökan PB 2026-000038 (dnr 26GRN12-7)
- Yttrande gällande bygglovsansökan PB 2026-000048 (dnr 26GRN12-5)
- Yttrande i ärende rörande alkoholserving - Norrmalmia foajé. Dnr. 021-2026-00039 (dnr 26GRN11-2)
- Yttrande angående ansökan - Uteserving GinGin BarBar Piteå AB. Dnr. A114.969/2026. (dnr 26GRN13-10)
- Yttrande angående Foodtruckfestival. Dnr. A071.465/2026. (dnr 26GRN13-11)
- Yttrande angående Danstillställning - Piteå Sportbar AB O'Learys. Dnr. A143.027/2026 (dnr 26GRN13-12)
- Yttrande Foodtruckfestival - Street Food Skandinavia AB. Dnr. A071.465/2026 (dnr 26GRN13-13)



- Yttrande angående om uteservering Fiore - Piteå Stadshotell AB. Dnr. A138.268/2026 (*dnr 26GRN13-14*)
- Yttrande angående VM i Mormyskafiske 2026 (*dnr 26GRN13-15*)
- Yttrande angående ansökan om Uteservering, Cut and SLice AB Territory54, Storgatan 54, Piteå Dnr. A142.792/2026 (*dnr 26GRN13-16*)
- Yttrande angående ansökan om Uteservering Bishops Arms Piteå Dnr. A145.927/2026 (*dnr 26GRN13-17*)
- Yttrande angående Uteservering Rådhusorget Pizzeria AB, Rådhusorget, Piteå Dnr A142.829/2026 (*dnr 26GRN13-19*)
- Yttrande angående Uteservering Rådhusorget Pizzeria AB, Rådhusorget, Piteå Dnr. A.142.829/2026 (*dnr 26GRN13-18*)
- Föreläggande Dnr.2025-000008. (*dnr 26GRN26-1*)
- Bisyssla (*dnr 26GRN3-2*)
- Yttrande angående - Avstängning väg Prästgårdsgatan 33 och Aronsgatan 11. Dnr. A160.524/2026 (*dnr 26GRN13-20*)
- Yttrande angående - Vår och höstmarknad i Öjebyns Kyrkstad. Dnr. A141.658/2026. (*dnr 26GRN13-21*)
- Yttrande angående ansökan - Uteservering, Karls Källa i Piteå. Dnr. A158.524/2026. (*dnr 26GRN13-22*)
- Yttrande angående ansökan - Uteservering Espresso House Sweden AB. Dnr. A163.768/2026 (*dnr 26GRN13-23*)
- Yttrande angående uteservering, Dnr A161.338/2026 (*dnr 26GRN13-24*)
- Yttrande-Sakkunnigutlåtande (*dnr 26GRN21-3*)
- Yttrande angående Uteservering - Cut and Slice AB. Dnr. 32-2026-00058. (*dnr 26GRN11-3*)
- Yttrande angående Piteås årliga kanalsim-Strömsundskanalen. Dnr. A153.095/2026 (*dnr 26GRN13-25*)
- Yttrande angående Firande av OS-hjältar. Dnr. A149.263/2026. (*dnr 26GRN13-26*)
- Yttrande angående Vårbruket -Trivseldag Centrumområdet. Dnr. A180.283/2026. (*dnr 26GRN13-27*)
- Tillstånd för hantering och överföring av explosiv vara - Norrbottens Bergteknik. (*dnr 26GRN14-3*)
- Beslut om godkännande av föreståndare och deltagare - Norrbottens Bergteknik. (*dnr 26GRN14-4*)



- Yttrande gällande bygglovsansökan - PB 2026-000094. *(dnr 26GRN12-9)*
- Yttrande gällande tidsbegränsad bygglovsansökan - PB 2026-000097. *(dnr 26GRN12-10)*
- Yttrande gällande bygglovsansökan - PB 2026-000093. *(dnr 26GRN12-11)*
- Yttrande gällande bygglovsansökan - PB 2026-000098. *(dnr 26GRN12-12)*
- Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. *(dnr 26GRN13-28)*
- Tillstånd brandfarlig vara ersäter Dnr 20GRN122 *(dnr 26GRN15-5)*
- Tillstånd brandfarlig vara. *(dnr 26GRN15-6)*
- Yttrande angående ansökan om evenemang. Dnr A209.255/2026 *(dnr 26GRN13-29)*
- Återkallelse *(dnr GRN267131)*
- Återkallelse *(dnr GRN267133)*
- Tillstånd brandfarlig vara. *(dnr 26GRN15-7)*
- Beslut om avslag på ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara. *(dnr 26GRN15-8)*



§ 20 Redovisning av anmälda handlingar

Beslut

Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn tar del av anmälda handlingar.

Ärendebeskrivning

Handlingar som inkommit till Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn för kännedom till Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn.

Anmälda handlingar

- Protokollsutdrag-Månadsrapport november 2025 samt helårsprognos(*dnr 26GRN8-1*)
- Styrande dokument-Månadsrapport november 2025(*dnr 26GRN8-2*)
- Delegationsbeslut - Anvisning för tillämpning av Omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KR 25)(*dnr 26GRN8-3*)
- Anvisning för tillämpning av Omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KR 25)(*dnr 26GRN8-4*)
- Revisionsplan 2026 (*dnr 26GRN8-6*)
- Revisionsplan 2026 (*dnr 26GRN8-5*)
- Piteå och Älvsbyns kommuner - Bokslutsinformation 2025(*dnr 26GRN8-7*)
- Protokollsutdrag-Avsägelse och fyllnadsval av ledamot (M) - Gemensam Räddningsnämnd Piteå och Älvsbyns kommuner 2023-2026(*dnr 26GRN8-8*)
- Protokollsutdrag-Redovisning av internkontrollplan 2025 och internkontrollplan 2026 för alla nämnder(*dnr 26GRN8-10*)



§ 21 Information från Räddningschef

Diariennr 26GRN5

Beslut

Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Räddningschefen informerar vid sammanträdet om aktuell status, pågående uppdrag samt periodens händelser.

- Större händelser som inträffat
- Personalläget
- Sotningsupphandling
- Samverkan
- Ny brandstation
- Centralt nämndskansli
- Frivillig Resurs Grupp (FRG)

Beslutsunderlag

- Protokoll samverkansgrupp 20260413
- Protokoll MBL§19 Kommunal 20260417 signerat
- Utdrag från Stratsys personal mars 2026
- Utdrag från Stella
- Räddningschefen informerar



§ 22 Föreläggande förenat med vite - Region Norrbotten

Diariennr 26GRN32

Beslut

Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn förelägger Region Norrbotten, organisationsnummer 232100-0230, att senast 2031-06-30 vidta följande åtgärder på fastigheten Öjebyn 98:2:

1. Varje boenderum och träningslägenhet inom vårdavdelningar i Byggnad 151, 153, 154, 155, 158, 159 ska utföras som egna brandceller brandtekniskt avskilda från övriga lokaler i lägst brandteknisk klass EI 30. Dörrar ska utföras i lägst brandteknisk klass EI 30-Sa. Ventilationen för varje boenderum ska utföras så att brandcellsgränsen upprätthålls. Åtgärden förenas med ett fast vite om 10 000 000 kr om åtgärden inte är genomförd vid ovan angivet datum.

2. Tvättstugor inom vårdavdelningar i Byggnad 151, 153, 154, 155, 158, 159 ska utföras som egna brandceller brandtekniskt avskilda från övriga lokaler i lägst brandteknisk klass EI 30. Dörrar ska utföras i lägst brandteknisk klass EI 30-Sa. Ventilationen för varje tvättstuga ska utföras så att brandcellsgränsen upprätthålls. Åtgärden förenas med ett fast vite om 1 000 000 kr om åtgärden inte är genomförd vid ovan angivet datum.

3. Expedition, aktivitetsrum och samtalsrum inom vårdavdelningar i Byggnad 151, 153, 154, 155, 158, 159 som ansluter mot boenderumskorridor ska utföras som egna brandceller brandtekniskt avskilda från övriga lokaler i lägst brandteknisk klass EI 30. Dörrar ska utföras i lägst brandteknisk klass EI 30-Sa. Ventilationen för utrymmena ska utföras så att brandcellsgränsen upprätthålls. Åtgärden förenas med ett fast vite om 1 000 000 kr om åtgärden inte är genomförd vid ovan angivet datum.

4. Dagrum och matrum samt pentry/förråd/rökrum/samtalsrum som ansluter med dörr mot dagrum eller matrum inom vårdavdelningar i Byggnad 151, 153, 154, 155, 158, 159 ska gemensamt utföras som egna brandceller brandtekniskt avskilda från övriga lokaler i lägst brandteknisk klass EI 30. Dörrar ska utföras i lägst brandteknisk klass EI 30-Sa. Ventilationen för utrymmena ska utföras så att brandcellsgränsen upprätthålls. Åtgärden förenas med ett fast vite om 3 000 000 kr om åtgärden inte är genomförd vid ovan angivet datum.

5. Varje boenderum inom Byggnad 145 ska utföras som egna brandceller brandtekniskt avskilda från övriga lokaler i lägst brandteknisk klass EI 30. Dörrar ska



utföras i lägst brandteknisk klass EI 30-Sa. Ventilationen för varje boenderum ska utföras så att brandcellsgränsen upprätthålls. Åtgärden förenas med ett fast vite om 500 000 kr om åtgärden inte är genomförd vid ovan angivet datum.

6. Tvättstuga inom Byggnad 145 ska utföras som egen brandcell brandtekniskt avskild från övriga lokaler i lägst brandteknisk klass EI 30. Dörr ska utföras i lägst brandteknisk klass EI 30-Sa. Ventilationen för tvättstugan ska utföras så att brandcellsgränsen upprätthålls. Åtgärden förenas med ett fast vite om 100 000 kr om åtgärden inte är genomförd vid ovan angivet datum.

Ärendebeskrivning

Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn meddelade 2022-05-24 (dnr 2021-000179) ett föreläggande om åtgärder av brister i brandskyddet. Föreläggandet överklagades av Region Norrbotten till Länsstyrelsen Norrbotten, som i beslut 2022-11-10 (dnr 452-9642-2022) devis biföll överklagandet. I Länsstyrelsens beslut kvarstår räddningstjänstens förelagda åtgärder av identifierade brister men tidsfristen för att vidta de förlagda åtgärderna (punkterna 1-6) förlängdes till den 1 oktober 2025. Länsstyrelsens beslut har vunnit laga kraft.

Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn genomförde 2025-10-29 tillsyn av Psykiatriin Läns gemensamt på fastigheten Öjebyn 98:2. Tillsynens syfte var att kontrollera om fastighetsägare samt nyttjanderättshavare lever upp till de skyldigheter som anges i 2 kap. 2 § LSO och att åtgärder enligt föreläggande daterad 2022-05-24 (dnr 2021-000179) vidtagits.

Med anledning av att åtgärder enligt föreläggande (dnr 2021-000179) inte vidtagits inom den angivna tidsfristen föreslås att Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn utfärdar ett nytt föreläggande förenat med vite.

Uppgifter i ärendet har kommunicerats till berörda i enlighet med 25 § förvaltningslagen (2017:900). Yttrandetiden för kommunikeringen gick ut 2026-03-27. Region Norrbotten har inkommit med ett yttrande med anledning av kommunikering inför beslut (dnr NLL-00911-2022). Yttrandet har tagits i beaktan vid framtagandet av detta föreläggande förenat med vite.

**Byggnad och verksamhet:**

Den länsgemensamma psykiatrin består av en byggnad i markplan på ca. 6300 m². Byggnaden är indelad i olika delar med egna byggnadsnummer: nr 147-155, 157-159 samt 163. Byggnadsklass Br0 enligt dagens byggregler men utförd enligt Br2.

Byggnad 145 används som gemensamhetsboende med fem boenderum, gemensamt kök samt gemensam tvättstuga. Boende anses kunna utrymma själva. Verksamhetsklass 3B.

Byggnad 146 utgör entréhall för hela byggnaden och sammankopplar byggnad 145, 147, 148 och 149.

Byggnad 147 används för daglig verksamhet för intagna i andra delar av byggnaden samt personer inom öppen vård. I byggnadsdelen finns mötesrum, behandlingsrum och aktivitetsrum (ex. trä- och textilslöjd). Verksamhetsklass 5A samt 5D.

Byggnad 148 innefattar konferensrum, tvätt, förråd och avfallsrum. Verksamhetsklass 1.

Byggnad 149 nyttjas i dagsläget inte och används som förrådslokal. Verksamhetsklass 1.

Byggnad 150 utgör passage som sammankopplar Byggnad 146 med Byggnad 152.

Byggnad 152 utgör passage mellan byggnad 151, 153, 154, 155 och 157. I byggnadsdelen finns även omklädningsrum för personal, personalrum, behandlingsrum och förrådsutrymmen. Verksamhetsklass 1 samt 5D.

Byggnad 151, 153, 154 och 155 är byggnadsdelar där varje ”byggnad” utgör en vårdavdelning för intagna. Varje avdelning innefattar ett gemensamt dagrum/matrum med anslutande pentry. Pentry utgör ett eget rum dit endast personal har tillträde. Dagrum/matrum ansluter till en korridor med boenderum på båda sidor, antalet boenderum inom en avdelning varierar mellan 8-10 st. Varje boenderum har ett badrum men åtkomst sker från korridoren. En tvättstuga ansluter till korridoren inom varje avdelning. Ett personalrum ansluter till korridoren inom varje avdelning. I vissa avdelningar ansluter samtalsrum eller förråd till dagrum/matrum. Ett fläktrum ansluter till korridoren inom varje avdelning. Verksamhetsklass 5D.



Byggnad 157 utgör passage mellan byggnad 152, 163, 158 och 159. Byggnadsdelen utgör även en avdelning för intagna patienter med tre patientrum och två celler. I byggnadsdelen finns även personalrum, besöksrum och konferensrum. Verksamhetsklass 1 och 5D.

Byggnad 158 och 159 är byggnadsdelar där varje ”byggnad” utgör en vårdavdelning för intagna patienter. Varje avdelning innefattar ett gemensamt dagrum/matrum med anslutande pentry. Pentry utgör ett eget rum dit endast personal har tillträde. Dagrum/matrum ansluter till en korridor med boenderum på båda sidor. I byggnadsdel 158 finns åtta boenderum samt två träningslägenheter. Varje boenderum har ett badrum men åtkomst sker från korridoren, träningslägenheterna har badrum i lägenheten. En tvättstuga ansluter till korridoren inom varje avdelning. Ett personalrum ansluter till korridoren inom varje avdelning. I byggnadsdel 159 ansluter ett samtalsrum till korridoren och ett samtalsrum till dagrum/matrum. Inom vissa avdelningar ansluter samtalsrum eller förråd till dagrum/matrum. Ett fläktrum ansluter till korridoren i båda avdelningar. Verksamhetsklass 5D.

Byggnad 163 används för intag av patienter och besökare. I byggnadsdelen finns även besöksrum. Verksamhetsklass 5D.

Byggnadstekniskt brandskydd:

Byggnaden är indelad i brandceller i brandteknisk klass EI 30. Varje vårdavdelning utgör en egen brandcell, dvs. byggnadsdel 151, 153, 154, 155, 158 och 159 utgör vardera en brandcell. Byggnad 152 är uppdelad i två brandceller. Byggnad 163 utgör en egen brandcell gentemot byggnad 157, garage i byggnad 163 utgör även en egen brandcell. Passage i byggnad 157 mot byggnad 152 utgör en egen brandcell. Passage byggnad 150 utgör en egen brandcell. Byggnadsdel 148 utgör en egen brandcell, avfallsutrymme i byggnadsdel 148 utgör också egen brandcell. Byggnadsdel 145, 147 och 149 utgör egna brandceller avskilda mot byggnad 146. Dörrar i brandcellsgränser är försedda med dörrstängare och dörrar hålls stängda ur verksamhetsmässigt perspektiv.

Skydd mot brandgasspridning via ventilationssystem erhålls genom att ventilationssystemen utförts separata för respektive brandcell. Det finns ett fläktrum för varje byggnadsdel.



Räddningstjänsten bedömer att väggar och tak i boenderum i grunden uppfyller brandteknisk klass EI 30. Dörrar till boenderum är utförda i äldre brandteknisk klass B 15, flertalet dörrar sluter ej tätt mot dörrkarm och anses inte utgöra något skydd mot spridning av brand eller brandgaser. Ventilation för boenderum saknar brandspjäll för avskiljning av ventilation mellan boenderum.

Räddningstjänsten bedömer att vägg samt dörrpartier mellan korridorer med boenderum och gemensamt dagrum/matrum uppfyller brandteknisk klass EI 30. Dörrparti är försett med dörrstängare samt dörrhållarmagnet som släpper vid aktiverat brandlarm. Utrymme ovan undertak mellan gemensamt dagrum/matrum och korridor med boenderum saknar brandtekniskt avskiljande vägparti.

Ett heltäckande automatiskt brand- och utrymningslarm finns installerat i byggnaden. Brandlarm överförs automatiskt utan fördröjning till räddningstjänsten. Personal larmas genom larmtabläer och displayer inom vårdavdelningar. Dörrparti mellan dagrum/matrum och korridor inom vårdavdelningar är försedda med dörrhållarmagnet och dörrstängare som medför att dörrar stängs vid aktiverat brandlarm.

Insatsplan för räddningstjänsten finns upprättad och placerad vid brandförvarstablå.

Vägledande markeringar i form av genomlysta utrymningsskyltar finns uppsatta i lokalerna för att visa utrymningsvägar.

Utrymningsvägar hålls låsta och kan endast öppnas av tagg samt kod av personal. Utrymningsplaner finns uppsatta i byggnaden.

Släckutrustning i form av handbrandsläckare, inomhusbrandposter och brandfiltar finns utplacerade inom byggnaden i rimlig omfattning. Släckutrustning är dock vanligtvis låst och kan endast öppnas av personal.

Tvättstugor inom vårdavdelningar i Byggnad 151, 153, 154, 155, 158, 159 kommer enligt Region Norrbotten utföras som egna brandceller i lägst brandteknisk klass EI 30 under hösten 2026.

**Organisatoriskt brandskydd:**

Verksamheten bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

Brandskyddet kontrolleras regelbundet genom egenkontroll med hjälp av checklistor och ritningar med kontrollpunkter. Brister rapporteras och åtgärdas.

Personalen ges regelbundet utbildning i brandskyddskunskap. Utrymningsövningar genomförs regelbundet. Genomförda utbildningar och övningar dokumenteras.

Ny personal introduceras i hur det byggnadstekniska brandskyddet är utfört samt utrymningsrutiner i samband med anställningen början.

Det finns rutiner för hur personal ska agera i händelse av brand. Det finns minst två personal att tillgå per vårdavdelning dygnet runt. Vid aktiverat brandlarm kan personal från annan avdelning stärka upp på avdelning där brand uppstått. Dagtid finns fler personal att tillgå.

Boende tillåts endast ha sparsamt med brännbart material i boenderum. Madrasser i boenderum är brandklassade. Rökning tillåts endast utomhus där fast monterade elektiska tändare finns. Patienter tillåts inte ha vanliga tändare.

Pentryn inom vårdavdelningar hålls stängda och låsta. Endast personal har nyckel till utrymmena.

Tvättstugor ska hållas stängda och låsta och endast personal har nyckel.

En 24/7 vaktfunktion planeras introduceras i verksamheten under 2026. Vakten kan agera mottagande och vägledande för räddningstjänstens personal vid brand.

Utökad samverkan gällande övning med Räddningstjänsten planeras startas upp under 2026 när vaktfunktion introducerats.

**Motivering:**

1. En brand som uppstår i ett boenderum, toalett, tvättstuga eller annat utrymme som ansluter till boendekorridor riskerar att förhindra möjlighet till utrymning samt rökfylla samtliga boenderum då det inte finns något byggnadstekniskt skydd som förhindrar spridning av brand och brandgaser. De som bor i byggnaden har varierande behov vid en utrymningssituation, vissa behöver endast ledsagning medan andra kan behöva bäras ut. I vissa fall kan enligt verksamheten boende vägra följa med och göra motstånd. De boende har inte frivilligt bosatt sig i lokalerna (frihetsberövade) och har själva inte möjlighet att utrymma från en avdelning utan måste förlita sig på att personal låser upp utrymningsvägar.

Genom att utföra varje boenderum som en egen brandcell kan boende stanna kvar, eller stängas in, i sitt rum och vara säker en viss tid om utrymning ej kan ske. Att utföra varje boenderum som egen brandcell möjliggör även för personal och boende att stänga inne en brand som uppstår i ett boenderum och därmed skapa mer tid för utrymning av avdelningen.

Att i verksamheten helt förlita sig på att en organisatorisk lösning (personal) ska kunna hantera en brand som uppstår inom en avdelning anses inte som tillfredsställande. Att ställa krav på att boenderum i denna verksamhet ska utgöra egna brandceller i lägst brandteknisk klass EI 30 anses därmed skäligt.

Dörrar till boenderum måste därför bytas till dörrar av lägst brandteknisk klass EI 30-Sa. Ventilation måste ses över och åtgärdas så att brand och brandgaser inte kan spridas via ventilationen till andra utrymmen under minst 30 minuter. Genomföringar till boenderum måste ses över och tätas så att brandteknisk klass EI 30 erhålls mot övriga utrymmen.

2. Tvättstugorna inom byggnaden utgör ett utrymme med risk för uppkomst av brand som kan slå ut möjligheterna till utrymning av boende samt sprida brand och brandgaser till boenderum. Genom att utföra tvättstugor som egna brandceller förhindras brand och brandgasspridning till boendekorridor samt boenderum vilket i sin tur ger mer tid till utrymning av boende.

Att i verksamheten helt förlita sig på att en organisatorisk lösning (personal) ska kunna hantera en brand som uppstår i en tvättstuga anses inte som tillfredsställande. Att ställa krav på att tvättstugor inom avdelningar ska utgöra egna brandceller i lägst



brandteknisk klass EI 30 anses därmed skäligt.

Dörrar till tvättstugor måste därför bytas till dörrar av lägst brandteknisk klass EI 30-Sa. Ventilation måste ses över och åtgärdas så att brand och brandgaser inte kan spridas via ventilationen till andra utrymmen under minst 30 minuter. Genomföringar till tvättstugor måste ses över och tätas så att brandteknisk klass EI 30 erhålls mot övriga utrymmen.

3. Expedition, aktivitetsrum och samtalsrum som inom vissa avdelningar ansluter mot boendekorridor utgör inte egna brandceller i dagsläget. En brand i dessa utrymmen kommer medföra brand och brandgasspridning till både boendekorridor och till boenderum då det inte finns något byggnadsteknisk skydd som förhindrar detta. Genom att utföra dessa utrymmen som egna brandceller förhindras brand och brandgasspridning till boendekorridor samt boenderum vilket i sin tur ger mer tid till utrymning av boende.

Att i verksamheten helt förlita sig på att en organisatorisk lösning (personal) ska kunna hantera en brand som uppstår i något av utrymmen nämnt ovan anses inte som tillfredsställande. Att ställa krav på att dessa utrymmen ska utgöra egna brandceller i lägst brandteknisk klass EI 30 anses därmed skäligt.

Dörrar till expedition, aktivitetsrum och samtalsrum måste därför bytas till dörrar av lägst brandteknisk klass EI 30-Sa. Ventilation måste ses över och åtgärdas så att brand och brandgaser inte kan spridas via ventilationen till andra utrymmen under minst 30 minuter. Genomföringar till dessa utrymmen måste ses över och tätas så att brandteknisk klass EI 30 erhålls mot övriga utrymmen.

4. Inom varje avdelning finns ett gemensamt dagrum och matrum med pentry. Inom vissa avdelningar ansluter även samtalsrum, förråd och rökrum till dessa utrymmen (rökrum är dock endast en benämning på ritningar, rökning är endast tillåtet utomhus). Dessa utrymmen anses som utrymmen med risk för uppkomst av brand och har även brännbart material som kan hjälpa en brand att sprida sig och ge större utveckling av brandgaser. Genom att brandtekniskt avskilja dessa utrymmen förhindras brand och brandgasspridning till boendekorridor samt boenderum vilket i sin tur ger mer tid till utrymning av boende.



Att i verksamheten helt förlita sig på att en organisatorisk lösning (personal) ska kunna hantera en brand som uppstår i något av utrymmen nämnt ovan anses inte som tillfredsställande. Att ställa krav på att dessa utrymmen ska utgöra egna brandceller i lägst brandteknisk klass EI 30 anses därmed skäligt.

Avskiljning i lägst brandteknisk klass EI 30 måste därför upprättas mellan dessa ytor och boenderum samt boendekorridor. Ventilation måste ses över och åtgärdas så att brand och brandgaser inte kan spridas via ventilationen från dessa ytor till andra utrymmen under minst 30 minuter. Genomföringar till dessa utrymmen måste ses över och tätas så att brandteknisk klass EI 30 erhålls mot övriga utrymmen.

5. En brand som uppstår i ett boenderum, gemensamhetsutrymme eller tvättstuga riskerar att förhindra möjlighet till utrymning samt rökfylla samtliga boenderum då det inte finns något byggnadstekniskt skydd som förhindra spridning av brand och brandgaser. De som bor i byggnaden anses kunna utrymma själva.

Genom att utföra varje boenderum som en egen brandcell kan boende stanna kvar i sitt rum och vara säker en viss tid om utrymning ej kan ske. Att utföra varje boenderum som egen brandcell medför även att en brand som uppstår i ett boenderum kan stängas inne vilket ger mer tid för utrymning. Att ställa krav på att dessa utrymmen ska utgöra egna brandceller i lägst brandteknisk klass EI 30 anses därmed skäligt.

Dörrar till boenderum måste därför bytas till dörrar av lägst brandteknisk klass EI 30-Sa. Ventilation måste ses över och åtgärdas så att brand och brandgaser inte kan spridas via ventilationen till andra utrymmen under minst 30 minuter. Genomföringar till boenderum måste ses över och tätas så att brandteknisk klass EI 30 erhålls mot övriga utrymmen.

6. Tvättstuga inom byggnad 145 utgör ett utrymme med risk för uppkomst av brand som kan slå ut möjligheterna till utrymning för boende samt sprida brand och brandgaser till boenderum. Att avskilja tvättstuga förhindrar att en brand rökfyller korridor utanför boenderum samt förhindra att rökfylla boenderum via ventilation.

Att ställa krav på att tvättstugor ska utgöra egna brandceller i lägst brandteknisk klass EI 30 anses därmed skäligt.



Dörr till tvättstuga måste därför bytas till dörr av lägst brandteknisk klass EI 30-Sa. Ventilation måste ses över och åtgärdas så att brand och brandgaser inte kan spridas via ventilationen till andra utrymmen under minst 30 minuter. Genomföringar till tvättstuga måste ses över och tätas så att brandteknisk klass EI 30 erhålls mot övriga utrymmen.

Vite

Vitesbelopp anses skäligt sett till de åtgärder som krävs för att åtgärda brister i befintlig anläggning där material-, arbets- och verksamhetskostnader vägts in i bedömningen. Tiden för när vitet kan utkrävas anses skäligt utifrån den tidsplan Region Norrbotten har för byggnation av ny länsgemensam psykiatri, alternativt åtgärda brister i befintlig anläggning.

Gällande regler:

2 kap. 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

5 kap. 2 § 2 st. lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs i enskilda fall för att denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen ska efterlevas.

5 kap. 2 § 3 st. lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: SARA CRISTINA LAGESEN ARONSSON

Datum: 2026-04-22 11:30

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

FD7AF6A69AA6E97A9D7195F96F9C5B8793D1DD7A5D23C0F279F2242FA6FF64AE

Namn: LINDA ISAKSSON

Datum: 2026-04-22 12:35

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

FD7AF6A69AA6E97A9D7195F96F9C5B8793D1DD7A5D23C0F279F2242FA6FF64AE