



## Sammanträdesprotokoll Miljö- och tillsynsnämnden

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Sammanträdesdatum</b>          | 2026-02-04                           |
| <b>Plats och tid</b>              | Stadsporten, Gläntan kl. 09:00-12:00 |
| <b>Beslutande</b>                 | Se sida 2                            |
| <b>Övriga deltagare</b>           | Se sida 2                            |
| <b>Sekreterare</b>                | Erika Nilsson                        |
| <b>Utses att justera</b>          | Krickan Forsberg (S)                 |
| <b>Justeringens plats och tid</b> | Digitalt 2026-02-09 kl. 10:00        |
| <b>Paragrafer</b>                 | §7                                   |

### Protokolljustering

Följande parter justerar detta protokoll genom digital signering.

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| <b>Ordförande</b> | Johannes Granström (C) |
| <b>Justerare</b>  | Krickan Forsberg (S)   |

### Tillkännagivande

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages på kommunens digitala anslagstavla.

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Beslutsinstans</b>               | Miljö- och tillsynsnämnden           |
| <b>Sammanträdesdatum</b>            | 2026-02-04                           |
| <b>Publiceras</b>                   | 2026-02-09                           |
| <b>Avpubliceras</b>                 | 2026-03-03                           |
| <b>Protokollets förvaringsplats</b> | Administrativ enhet, Samhällsbyggnad |
| <b>Tillkännages av</b>              | Erika Nilsson                        |



## **Närvarande på sammanträdet**

### **Beslutande**

Johannes Granström (C) (vice ordförande)

Erik Grödahl (M)

Dan Nilsson (S)

Krickan Forsberg (S)

Eva Nordlund (SLP)

David Edeblom (MP)

### **Övriga deltagare**

Agneta Ehlin (C)

Åsa Wikman (miljö- och hälsoskyddschef)

Therese Berglund (miljöinspektör)

Erika Nilsson (nämndsekreterare)

Anna Fransson (handläggare)



## Innehållsförteckning

## sid

|     |                                                                                |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| § 7 | Periodiska kontroller enligt industriutsläppsförordningen (2013:250) – Stadsön |   |
|     | 8:7                                                                            | 4 |



## **§ 7 Periodiska kontroller enligt industriutsläppsförordningen (2013:250) – Stadsön 8:7**

Diariennr 26MTN13

### **Beslut**

1. Miljö- och tillsynsnämnden godtar att den periodiska kontrollen av grundvatten vid AB PiteEnergis (organisationsnummer 556330-9227) HVC Backenverket, Stadsön 8:7, genomförs vart tionde år i stället för vart femte år enligt 1 kap. 22 § industriutsläppsförordningen (2013:250).
2. Miljö- och tillsynsnämnden beslutar att den periodiska kontrollen vart tionde år gäller under följande förutsättningar:
  1. lagring och hantering av eldningsolja och diesel fortsatt sker i cisterner med sekundärt skydd
  2. riskbedömningen hålls aktuell och ses över vid förändringar i oljehantering cisternutrustning eller verksamhetens omfattning
  3. extra provtagning av grundvatten genomförs vid spill, läckage eller andra incidenter som kan medföra risk för utsläpp till mark eller grundvatten.

### **Jäv**

Ulf Sjödin (S) och Christina Sandkvist (S) deltar inte i handläggning och beslut.

### **Ärendebeskrivning**

AB PiteEnergi har den 4 december 2025 inkommit med en ansökan om dispens enligt industriutsläppsförordningen. Bolaget ansöker om att få tillämpa ett kontrollintervall om tio år för periodiska kontroller av grundvatten, i stället för nu gällande intervall om fem år.

HVC Backenverket är lokaliserad på Backens industriområde i Piteå kommun och startade 1978. Fastigheten Stadsön 8:7 ägs av AB PiteEnergi och den totala ytan är ungefär 2 ha. Aktuell undersökningsyta som tillhör HVC Backenverket omfattar ungefär 5 900 m<sup>2</sup>.

HVC Backenverket består av tre hetvattenpannor à 25 MW vilket ger en sammanlagd installerad effekt på 75 MW. Eldningsolja (EO1) är det bränsle som används i pannorna. Hetvattencentralen är en reservanläggning och kopplas in i de fall som



Smurfit Westrock och SCA inte kan leverera tillräcklig energimängd samt vid industrins årliga underhållsstopp.

### *Motivering*

Enligt 1 kap. 22 § första stycket i industriutsläppsförordningen ska periodiska kontroller genomföras minst en gång vart femte år av grundvatten och minst en gång vart tionde år av mark. Av bestämmelsen framgår vidare att kontroller får ske mer sällan, om en systematisk bedömning av föroreningsrisken enligt 6 § förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll visar att kontroller inte behövs eller kan genomföras med andra tidsintervall.

Bolaget bedriver förbränningsverksamhet för energiproduktion där eldningsolja används som bränsle. Av inlämnad dokumentation framgår att lagring och hantering av eldningsolja sker i cisterner med sekundärt skydd. Påfyllning och tappning sker under kontrollerade former och anläggningen är försedd med rutiner för spill- och läckagehantering.

Bolaget har gett in en systematisk och dokumenterad riskbedömning avseende påverkan på mark och grundvatten. Riskbedömningen omfattar identifiering av potentiella föroreningskällor, i första hand kopplade till cisternlagring och hantering av eldningsolja samt redovisning av tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. HVC Backenverket ligger utanför Svensbyfjärdens vattenskyddsområde.

Miljö- och tillsynsnämnden bedömer sammantaget att risken för påverkan på grundvatten från verksamheten är låg, under förutsättning att befintliga skyddsåtgärder och rutiner upprätthålls. Mot bakgrund av verksamhetens begränsade omfattning, tekniska skydd samt resultaten från tidigare provtagning bedöms ett längre kontrollintervall än fem år vara förenligt med kraven i industriutsläppsförordningen.

### **Beslutsgång**

Vice ordföranden redogör för beslutsgången och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Miljö- och tillsynsnämndens beslut.

## Signering

Följande parter har signerat detta dokument

**Namn:** Johannes Granström

**Datum:** 2026-02-05 13:11

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

0B0DA366B966F513367D4AF41DD3EADCB2B04EE5C3C4A52EDA1AE954AE6AE133

**Namn:** Krickan Forsberg

**Datum:** 2026-02-06 23:14

**Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:**

0B0DA366B966F513367D4AF41DD3EADCB2B04EE5C3C4A52EDA1AE954AE6AE133