



Ishallscertifiering

Besiktningsprotokoll

Kristallen

#239

14-04-2014

Allmän Information

Distrikt **Norrbottn**

GPS Koordinater

Ishallens namn **Kristallen**

Long N

Adress (till hallen) **Vallavägen 11 94533 Rosvik** **Lat E**

Telefon **0911-206593**

Ägare **Rosvik IK Ishockeysektion**

Ishall nr **239** Byggnadsår **1989** Ombyggd/Förbättrad år **2012 ny sarg**

Senaste besiktning **2010-11-26**

Deltagare	Funktion	Telefon	E-mail
Lennart Bergström	Kassör RIK	070-6018120	lennartbergstrom53@hotmail.com
Anders Ahlqvist	Fsk.	073-8007553	
Gary Eriksson	SIF	070-5302171	gary.eriksson@swehockey.se
Anders Öhlund	SIF	070-3717672	anders.ohlund@swehockey.se

Noteringar från besiktningen:

13 Belysning förbättrad men fortfarande ojämn

24 Omklädningsbaracker är i uruselt skick takläckage och mögellukt

Ort **Rosvik**

Datum **2014-4-14**

Besiktad av

Namförtydligande **Anders Öhlund & Gary Eriksson**

Byggnad

1 *Läktare*

Rak läktare

Trä

Betong C - E

Ellipsformad läktare Trä Betong A, B

Vinkelformad läktare Trä

Betong A, B

2 Isolerade väggar och tak A - E
 Invändigt material, väggar och tak
 Väggar **Träpanel** Tak **Plåt**

3 *Publikkapacitet*

Sittplatser	st	Typ: Bänk	<input type="checkbox"/>	D
		Stol	<input type="checkbox"/>	A - C
		Stoppad stol	<input type="checkbox"/>	A, B
Ståplatser/Läktare	250 st		<input type="checkbox"/>	D - F
Rullstolsplatser	st	(2% av total publik, minst 5)	<input type="checkbox"/>	A - E
Totalt publikplatser	250 st			

Utomhusytor

4 Utomhusytor för olika andra aktiviteter **10 000** m²

Noteringar

Närhet till Vandrarhem	kr
Skola	0 kr
Hotell	kr
Bad	kr
Fotbollsplan	0 kr

Parkering & Kommunikation

5	P-platser bilar	200 st	Avstånd till hallen 0 m
	P-platser bussar	st	
	P-platser för handikappade	st	
	Kommunikation (buss, tåg, ...)	buss	Avstånd till hallen 50 m
			Avstånd till hallen m
			Avstånd till hallen m

Entré

6 Separat entré för motståndarlagets supportrar A - D
 Bra beskrivning av säkerhetsarbetet inför evenemang (Ja/Nej) **Ja**

Bandäck

7	Bandäck av betong		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Bandäck av grus eller dyl		<input type="checkbox"/>	
141/2	Goal pegs		<input checked="" type="checkbox"/>	A - E
110-119	Banmarkeringar		<input checked="" type="checkbox"/>	A - I
	<i>Mållinjer (röda, 5cm), Blå linjer (30cm), Mittlinje (röd, 30cm), Domaromr (r=3m) Målområde, Tekpunkter, Sarg, Sparklist</i>			

Rink/Sarg

8	101 Rinkens mått (norm 60x30m +/- 0,5%)	m	A - I	<input checked="" type="checkbox"/>	
	101 Kurvradie (norm 8,5m)	m	A - I	<input checked="" type="checkbox"/>	
	102 Sarghöjd (norm 1,17-1,22 m)	m	A - I	<input checked="" type="checkbox"/>	
	102 Vit slät insida. Max 3mm springa mellan sargblocken			<input checked="" type="checkbox"/>	A - I
102	Homogen överliggare av trä eller plast		A - I	<input checked="" type="checkbox"/>	
103	Gul homogen sparklist, 15-25 cm hög		A - I	<input checked="" type="checkbox"/>	
104	Dörrar – öppnas in mot båsen. 70-80cm breda. Lika antal i varje bås.			<input checked="" type="checkbox"/>	
	A - I Max 5mm springa mellan sarg och dörr				
	Maskinport – infart för ismaskin			<input checked="" type="checkbox"/>	A - I
105	<i>Skyddsglas. Skyddsglasen sätts på sargens långsidor och kortsidor, förutom vid spelarbåsen där de placeras på gavlarna och bakom spelarbänkarna.</i>				
9	105 Material polycarbonat <input checked="" type="checkbox"/> 10mm härdat glas <input type="checkbox"/> mm		A-F	<input checked="" type="checkbox"/>	
	105 Material Gunnebonät		G-I	<input type="checkbox"/>	
	105 160-200 cm högt längs kortsidor och 4 m framåt från mållinjen		A-I	<input checked="" type="checkbox"/>	
	105 >80 cm högt längs långsidorna förutom vid spelarbåsen		A-F	<input checked="" type="checkbox"/>	
	105 Skydd vid glasens/gunnebonätets slut		A-I	<input checked="" type="checkbox"/>	
105	Springorna mellan glasskivorna max 5 mm		A-I	<input checked="" type="checkbox"/>	
106	Hängnät vid ändzonerna mot publik, minst 4m framåt från mållinjen		A-I	<input type="checkbox"/>	
10	Sikt från lägsta sitt/ståplats , sargen får skymma högst 4 m in på isen		A-F	<input checked="" type="checkbox"/>	

Belysning

11	Minst 5 m fri höjd till belysning eller konstruktioner		F - I	<input type="checkbox"/>	
	Minst 7 m fri höjd till belysning eller konstruktioner			<input type="checkbox"/>	A - E
12	Färgåtergivning Ra			<input type="checkbox"/>	
	God färgåtergivning		("vitt ljus") (läs på ljuskällan!)		A - E
13	Ljusstyrka (9 mätpunkter enligt bilaga) Medelvärde: 526 lux				
	1. 2. 3. 4. 5.				
	6. 7. 8. 9.				

A - D	Elitserien och Allsvenskan E _h minst 1000 lux	<input type="checkbox"/>	F - H
	Div 1 E _h minst 600 lux E	<input type="checkbox"/>	
	Övrig senior t o m B-ungdom. E _h minst 400 lux	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Motion, övrig ungdomshockey. E _h minst 200 lux	<input type="checkbox"/>	

Spelarbås

14 Plats för spelare och ledare. **Stränga krav på publikskydd**

140 Elitserien och Allsvenskan har krav på plats för fotografer samt TV-kamera mellan båsen → Avstånd mellan spelarbås 4m och avgränsat. Bänklängd minst 10m och max 12m. Bredd/djup minst 1,5m	<input type="checkbox"/>	A - D
140 Bänklängd minst 10 m och max 12 m E-I	<input checked="" type="checkbox"/>	
140 Båsbredd/djup minst 1,5 m E-I	<input checked="" type="checkbox"/>	
Avdelade/Avgränsade Bås A-F	<input checked="" type="checkbox"/>	
Publikskydd A-F	<input checked="" type="checkbox"/>	

Inpassering

15	141 Skyddad inpassering till rinken för spelare och domare	<input type="checkbox"/>	A - E
----	--	--------------------------	-------

Funktionärs- och Utvisningsbås

16 *utvisade* Plats för tidtagare, protokollförare, utvisningskontrollanter och spelare. **Stränga krav på publikskydd**

143 Matchfunktionärsbåset – längd > 5,5m med plats för 6 personer §	<input type="checkbox"/>	A - H
141 Utvisningsbås – längd > 4m, bredd/djup > 1,5m A - H	<input checked="" type="checkbox"/>	
Publikskydd – sidor och tak A - H	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kommunikation Funktionärsbås – Domare (Kryssas i om God)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Matchrapportering – Internetanslutning A - E	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ljudanläggning A - F	<input checked="" type="checkbox"/>	

Matchklocka

17	Mediakub A - C	<input type="checkbox"/>
	Spelperiod fyra (4) siffror, Utvisningar spelare 4x2 siffror, tid 4x4 siffror	
	152 Klocka med: D - F	<input checked="" type="checkbox"/>
	Spelperioder fyra (4) siffror	

Utvisningar, spelare 4x2 siffror

Utvisningar, tid 4x4 siffror

Klocka övrig G - I

18 151 Siren (Entonig signal, typ "Hesa Fredrik") A - I

19 Videomåldomarhytt - krävs för spel i Elitserien A - C

Utrymmen

20 Antalet viploger m matchsikt st Totalt loger
personer A, B Utrustning:

Antal viputr utan matchsikt st Totalt loger
personer A - C Utrustning:

Teknikbrygga för belysning, ridåer o dyl

A

Restaurang

A-C

Cafeteria

A - E

Kiosker antal 1 st

A - F

Pausutrymme, norm 0,2 m²/åskådare

m²

A - D

Teorirum
Kopiering

Tillgång till video
Internet

AV-utr

Fax

Antal toaletter, urinoarplatser, tvättställ 2

A - H

Antal Dam toaletter st (minst 1)

A - F

Handikaptoaletter RWC 1

A - F

Radio, TV, Press m.m.

- 21
- Minsta avstånd från kamera till sarg 7 m A - E
- Höjd från is till kamera minst 4 m A - E
- TV: Antal kameraplatser på plattform (minst 2) st A - E
- TV: Kommentatorhytter (minst 1) st A - D
- RADIO: Kommentatorhytter (minst 1) st A - D
- Pressplatser på läktare med skrivskiva/pulpet st A - D
- Pressrum för presskonferenser A - E
- Uppehållsrum i periodpauser A - D

Teknik

- 22
- Kylmedium **R404A**
- Energiåtervinning
- Ventilation i hallen Uppvärmning av hallen A - E
- Ismaskin Gasol/Bensin Ismaskin El A - H

Övrigt

- 23
- Möjligt att spela kälkhockey?
- Kan man bedriva annan typ av verksamhet i hallen?

- 24
- Har det inträffat någon incident/olycka i hallen sedan senaste besiktningen där spelare/funktionär/publik varit involverad?

ALLMÄN STANDARD & UNDERHÅLL

- | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Interiör | <input checked="" type="checkbox"/> Bäst | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Exteriör | Bäst | | | | |

UTRYMMEN FÖR AKTIVA/FÖRENINGEN

24

Omklädningsrum

Minst 6 st rum och minst 35m²/rum, >18 lpm bänk (rek)

A - D

Minst 4 st rum och minst 35m²/rum, >18 lpm bänk (rek)

E - F

Rum	st	m ² /rum	lpm bänk	
Rum	st	m ² /rum	lpm bänk	A - D
Rum	st	m ² /rum	lpm bänk	E - F
Rum	1 st	45 m ² /rum	lpm bänk	G - I

Rum ej i hallen 4 st 50 m²/rum

Domarrum, toalett, dusch	<input type="checkbox"/>	A - G
Läkarrum	<input type="checkbox"/>	A - D
Sjukvårdsrum	<input type="checkbox"/>	E - F
Duschrum, åtskilda	<input type="checkbox"/>	A - I
WC, Toaletter	<input checked="" type="checkbox"/>	A - I
RWC	<input type="checkbox"/>	A - I
Avkopplingsrum för laget	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rum för privata kläder	<input type="checkbox"/>	
Styrketräningsrum	<input type="checkbox"/>	
Tränarrum	<input type="checkbox"/>	
Massagerum	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bastu	<input checked="" type="checkbox"/>	
Föreningsförråd	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tvättstuga/Tvättmaskin	<input checked="" type="checkbox"/>	
Torkrum/Torkskåp/Torktumlare	<input type="checkbox"/>	
Funktionärsrum	<input type="checkbox"/>	
Föreningskansli	<input type="checkbox"/>	
Verkstad för materialförvaltare	<input checked="" type="checkbox"/>	
Materieförråd/klubb	<input checked="" type="checkbox"/>	

Sliprum antal **1**

Kan man gå till rinken **utan** skridskoskydd?

Ja

Anteckningar: